

Praszka, dnia 28.06.2007 r.

GPRR.IV.341-1/8/2007

.....
.....

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

Gmina Praszka otrzymała od wykonawców zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka – Zadanie II. Budowa kotłowni i sieci ciepłych. Etap II – Budowa sieci ciepłych na osiedlu Polna**” o następującej treści:

1. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, iż dla realizacji w/w zadania potrzebne materiały budowlane i instalacyjne muszą być formalnie dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polski, tj. spełniać Polską/ Europejską Normę lub w przypadku braku takowej – posiadać aktualną Aprobate Techniczną wydaną przez instytucję określoną przez ustawę. Prośbę niniejszą uzasadniamy istnieniem zapisu w p. 6.5.8 Specyfikacji Technicznej, dotyczącego konieczności posiadania Aprobaty Technicznej na rury i kształtki preizolowane z rur stalowych, a jednocześnie brakiem takiego zapisu w p. 6.6 – Wymagania techniczne dla rur preizolowanych giętych.

2. W SIWZ pkt 4 Zamawiający informuje, iż fakturowanie robót będzie odbywać się w następujący sposób:

Zakres robót dla obwodów kotłowni K1, K3, K5 – do listopada 2007 r.

Zakres robót dla obwodów kotłowni K2, K4, K6, K7 – w 2008 r. do końca I kwartału.

Jednocześnie zgodnie z pkt 3 SIWZ termin zakończenia realizacji zadania został określony na dzień 12.10.2007.

Czy ten sposób rozliczenia oznacza, że Wykonawca powinien w swojej cenie ofertowej przewidzieć sfinansowanie na okres ponad pół roku części realizacji zadania związanej z zakresem robót dla obwodów kotłowni K2, K4, K6, K7?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.), **przedstawiam następujące wyjaśnienia:**

Ad. 1.


Materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tj. spełniać Polską/ Europejską Normę, a w przypadku braku normy na dany wyrób budowlany należy posiadać aktualną Aprobate Techniczną. Dla rur preizolowanych giętych należy załączyć aktualną Aprobate Techniczną z uwagi na brak Normy Polskiej regulującej dopuszczenie do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Ad. 2.

Wyżej podany zapis uległ zmianie poprzez modyfikację treści SIWZ.

W załączeniu:

1. Modyfikacja SIWZ.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Tkaczyński