

Praszka, dnia 10 lipca 2009 r.

GPRR.IV.341-1/5/2009

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szyszków, Wygięldów i Praszka, ul. Pilawy. I etap – miejscowości Szyszków i Praszka ul. Pilawy”.

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Praszka zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o art. 38 ust. 1,2 Prawa zamówień publicznych, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie wykonawcy:

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN EN 1917:2004.

Odp:

Tak.

2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odp:

Tak, o ile dany wyrób budowlany tego wymaga. Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności przedmiotowe oświadczenie będzie wymagane od wykonawcy na etapie realizacji budowy inwestycji.

3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jakie występują w SIWZ:

W opisie przedmiotu zamówienia

- sieć grawitacyjna fi 200 mm – 3754,0 m
- rurociąg tłoczny fi 90 mm – 2736 m
- przyłącze fi 160 mm – 2674,5 m

W załączonych przedmiarach robót

- sieć grawitacyjna fi 200 mm – 2834 m
- rurociąg tłoczny fi 90 mm – 1921 m
- przyłącze fi 160 mm – 1827 m

Jaki zakres robót jest faktycznie do wykonania w I etapie?

Odp:

W ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ został błędnie określony zakres robót w przedmiocie zamówienia, co spowodowało konieczność modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W załączeniu:

1/ Modyfikacja SIWZ.

BURMISTRZ

Jerzy Ikański