

GPRR.IV.271/12/2014

ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI ZMIANA SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przedmościu – zadanie I.

W oparciu o art. 38 ust. 1,2 i ust 4 Prawa zamówień publicznych odpowiadając na skierowane do Gminy Praszka zapytania dotyczące treści SIWZ uprzejmie wyjaśniam:

Pytania wykonawców:

1. W części opisowej do w/w przetargu podano następujące tynki: tynk mozaikowy Baumie Mozaik Putz 03 według wzornika firmy Baumit oraz tynk cienkowarstwowy silikatowy firmy Baumit w postaci baranka o uziarnieniu 2,0 mm w dwóch kolorach: kolor SMILE 3049 oraz SMILE 3047 według wzornika firmy BAUMIT lub równoważny, natomiast w części rysunkowej podano tynk mozaikowy Baumit Mozaik Putz M315 oraz tynk silikatowy kolor 0208 i 0204 według wzornika Baumit lub równoważny.

Proszę o określenie, które kolory mają zostać przyjęte jako prawidłowe do wyceny.

Odp. Należy przyjąć następujące kolory tynków:

- na cokole tynk mozaikowy Masaik Putz 021,
- tynki powyżej cokołu SMILE 3049 i SMILE 3047.

2. Proszę o określenie z jakiego rodzaju materiału mają być wykonane rynny i rury spustowe oraz ich rozmiaru.

Odp. Rynny i rury spustowe mają być wykonane z blachy cynkowo-tytanowej o grubości 0,55 mm. Rozmiary rynien i rur spustowych zgodnie z przedmiarem robót.

BURMISTRZ

Jarosław Tkaczyński