

**ZAPYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
ZMIANA SIWZ !!!**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marki”

Zgodnie z art. 38 ust.1,2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wystąpili z **pytaniem** i wobec powyższego Zamawiający odpowiada i **zmienia treść SIWZ**:

Pytanie 1. Zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia w zakresie: - pkt. 6.4 SIWZ informuje, że do oferty należy załączyć Kosztorys ofertowy. Prosimy o wyjaśnienie w jakiej formie należy załączyć kosztorys ofertowy (uproszczony, szczegółowy)?

Odp: Kosztorys ofertowy powinien zawierać ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót.

Pytanie 2. W związku z coraz rzadszym zapotrzebowaniem rynku na budowę sieci wodociągowych – wysoki stan zaawansowania zwodociągowania kraju, zwracamy się z pytaniem czy dla spełnienia warunku 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie bądź rozbudowie czy też modernizacji sieci wodociągowej o łącznej długości 3000 metrów z czego jedna z nich obejmowała zakres budowy sieci wodociągowej o długości co najmniej 1500 m, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku wykonanie 2 robót budowlanych polegających na budowie rurociągu tłoczego o długości 3000 m, z czego jedna z nich będzie obejmowała zakres budowy rurociągu tłoczego o długości co najmniej 1500 m.


Odp: Wykonawca musi spełniać warunki określone w pkt. 5.1 i 5.2. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 3. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym a przedmiarem robót: z projektu wykonawczego wynika, że do zabudowy jest 17 hydrantów p.poż. podziemnych Ø80, natomiast przedmiar robót poz. 39 przewiduje zabudowę 12 hydrantów p.poż. podziemnych. Prosimy o sprecyzowanie, jaka ilość jest do zabudowania oraz ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

Odp: Zmienia się brzmienie przedmiaru robót w następujących pozycjach przedmiaru:

- W pozycji nr 39 „Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm” jest 12 kpl. a powinno być **17 kpl.**
- W pozycji nr 41 „Płytki betonowe pod i nad skrzynki zasuw” jest 38 szt. a powinno być **48 szt.**
- W pozycji nr 42 „Płytki betonowe pod i nad skrzynkę hydrantu” jest 26 szt. a powinno być **34 szt.**
- W pozycji nr 43 „Oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupku betonowym” jest 20 kpl. a powinno być **24 kpl.**

Pozostałe zapisy przedmiaru bez zmian.

BURMISTRZ

Jarosław Tkaczyński