

GPRR.IV.271.12.2015

Praszka, dnia 2015-09-14


ZAPYTANIE WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
ZMIANA SIWZ !!!

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Marki”

Zgodnie z art. 38 ust.1,2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy wystąpili z **pytaniem** i wobec powyższego Zamawiający odpowiada i **zmienia treść SIWZ**:

Pytanie 1. Prosimy o sprecyzowanie jakie parametry powinna mieć rura PCV śr. 110, ponieważ rura o parametrach PN 10 ma ściankę gr. 4,2 mm, a nie jak wskazano w opisie technicznym i na profilach 5,3 mm. Natomiast rura PCV śr. 110 PN 12,5 ma ściankę gr. 5,3 mm.

Odp: Należy przyjąć rury PVC Ø110 mm PN 12,5 o grubości ścianki 5,3 mm.

BURMISTRZ

Jarosław Tkaczyński