



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE**

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73
e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

Olesno, dn. 30 marca 2016r.

HK/DŚ-43360-5-2/16

Ocena jakości wody

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z dnia 18.03.2016r. nr 122/W/N/OK/16 (bez żelaza), 123/W/N/OK/16, 124/W/N/OK/16 oraz 146/W/S/OK/16 z dnia 25.03.2016r. pochodzącej z **wodociągu sieciowego w Kowalach** zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM sp. z o.o. 46-320 Praszka, ul. Powstańców Śląskich 23 (protokół z dnia 14.03.2016r. nr HK/DŚ-43360-5-2/16) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza, że jakość wody w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym nie budzi zastrzeżeń. W związku z powyższym **woda jest dopuszczona do spożycia.**

Jednakże, w pobranej próbce wody na ujęciu wodociągowym w Kowalach odnotowano przekroczenie zawartości żelaza (303µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l). Badanie sprawdzające wykonane przez zarządcę wodociągu nie wykazało przekroczenia (70 µg/l Fe). PPIS w Oleśnie prosi o zwrócenie uwagi na prawidłowość prowadzonych procesów uzdatniania oraz ich kontrolę w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości.

URZĄD MIEJSKI w PRASZCE
WPLYNEŁO

Kancelaria Główna

Date 2016-04-01

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

Jolanta Bała
mgr inż. Jolanta Bała

Sprawę prowadzi:

Dawid Świdorski Tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Załączniki (dla PPU GOSKOM):

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK/DŚ-43360-11-1/16
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody nr 122/W/N/OK/16, 123/W/N/OK/16, 124/W/N/OK/16

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM sp. z o.o. 46-320 Praszka, ul. Powstańców Śląskich 23

Do wiadomości:

1. Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13
2. a/a