



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

f. Kowalski
P

11.1.630-70.2016

Olesno, dn. 05 lipca 2016r.

URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
WPLYNEŁO
Kancelaria Ogólna

Data 2016-07-07

Ocena jakości wody

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z dnia 10.06.2016r. (liczba załączników 2032) nr 338/W/N/OK/16 (bez żelaza i mętności), 339/W/N/OK/16, 340/W/N/OK/16 oraz z dnia 01.07.2016r. nr 383/W/S/OK/16 i 384/W/N/OK/16 pochodzącej z **wodociągu sieciowego w Strojcu** zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM sp. z o.o. 46-320 Praszka, ul. Powstańców Śląskich 23 (protokół z dnia 06.06.2016r. oraz z dnia 22.06.2016r. nr HK/DŚ-43360-4-3/16) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza, że jakość wody w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym nie budzi zastrzeżeń. W związku z powyższym **woda jest dopuszczona do spożycia.**

Jednakże, w pobranej próbce wody na ujęciu wodociągowym w Strojcu odnotowano przekroczenie zawartości żelaza (882 µg/l przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l) oraz podwyższoną mętność (4,4 NTU przy wartości dopuszczalnej 1,0 NTU). Przekroczenia powyższe nastąpiły na skutek nieszczelnej zasuwy na Stacji Uzdatniania Wody w Strojcu. Po jej wymianie, w dniu 22.06.2016r. przeprowadzono na ujęciu badanie sprawdzające, które nie wykazało już przekroczeń. Dodatkowo pobrano również próbkę z punktu „ul. Częstochowska 62” w Strojcu na zawartość żelaza, manganu i mętności. Zaobserwowano nieznacznie podwyższony poziom mętności w tym punkcie (1,8 NTU) co spowodowane było nie do końca jeszcze wypłukanym żelazem (179 µg/l). Jednakże sytuacja taka nie wpłynęła na pogorszenie pozostałych parametrów wody w tym bakteriologicznych.

PPIS w Oleśnie zaleca aby zaplanowane na lipiec badania w ramach kontroli wewnętrznej z ujęcia wodociągowego w Strojcu obejmowały także oznaczenia żelaza i mętności.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

Jolanta Bala
mgr inż. Jolanta Bala

Sprawę prowadzi:

Dawid Świdorski tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Załączniki (dla PPU GOSKOM):

1. Kserokopia protokołów z pobierania próbek wody nr HK/DŚ-43360-4-3/16
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody nr 338/W/N/OK/16, 339/W/N/OK/16, 340/W/N/OK/16, 383/W/N/OK/16, 384/W/N/OK/16

Otrzymuje:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM sp. z o.o. 46-320 Praszka ul. Powstańców Śląskich 23

Do wiadomości:

1. Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13
2. a/a