

Praszka, dnia 02 maja 2007 r.

GPRR.IV.341-1/2/2007



Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie miasta Praszka – Zadanie I. Termomodernizacja budynków Gminy Praszka – etap IV.

W odpowiedzi na skierowane do Gminy Praszka zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o art. 38 ust. 1,2 Prawa zamówień publicznych, wyjaśniamy co następuje:

Pytanie wykonawcy:


1. W przedmiarze robót dotyczącym termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy; w poz. 2.10 Dostarczenie stolarki okiennej, drzwiowej i bram występują pozycje materiałowe: m.in. brama aluminiowa ocieplona beżowa o wymiarach 255x245cm – 4 szt. oraz brama aluminiowa ocieplona beżowa o wymiarach 258x242cm – 1 szt.

Z zestawienia stolarki z dokumentacji projektowej wynika, że bramy mają być wykonane ze stali. Proszę o podanie czy bramy mają być wykonane ze stali czy z aluminium

Odp:

Bramy o wymiarach: 255x245cm – 4 szt. oraz 258x242cm – 1 szt. mają być stalowe zgodnie z dokumentacją projektową.

Z up. BURMISTRZA


mgr Danuta Janikowska
Z-ca Burmistrza