



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W OLEŚNIE**

p. Bartels
[Signature]

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73
e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

[Signature]
[Signature]

Olesno 04 kwietnia 2017 r

HK 4460.5.1.2017.DŚ
URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
WPLYNEŁO
Kancelaria Główna

Data. 2017 -04- 06

liczba załączników 925
Podpis..... *[Signature]*

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
„GOSKOM”, Spółka z o.o.**
ul. Powstańców Śl. 23
46-320 Praszka

PI. 630. 22.2017

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. 2015r. poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badania wody z dnia 10.03.2017r. i z dnia 03.04.2017r. nr 71/W/N/OK/17, 72/W/N/OK/17, 73/W/N/OK/17, 91/W/N/OK/17, 92/W/N/OK/17 pochodzącej z wodociągu sieciowego w Kowalach, zarządzanego przez Spółkę z o. o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „GOSKOM” w Praszce ul. Powstańców Śl. 23 (protokół z dnia 07.03.2017r. i z dnia 20.03.2017r nr HK.4460.5.1.2017.DŚ) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie stwierdza, że jakość wody w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym nie budzi zastrzeżeń.

W pobranej próbce wody w dniu 07.03.2017r. (nr sprawozdania 70/W/N/OK/17) zaobserwowano w Kowalach w punkcie SUW- woda uzdatniona podwyższony poziom

- mętności (2,7 NTU przy dopuszczalnej wartości 1,0 NTU)
- żelaza (221 µg/l Fe przy dopuszczalnej wartości 200 µg/l Fe)

Przyczyną pogorszenia się jakości wody było wadliwe działanie pomp na SUW w Kowalach. Działania naprawcze w przeprowadzone na ujęciu wody i ponowne badanie wody w zakresie mętności, manganu i żelaza w dniu 20.03.2017r. (nr sprawozdania 91/W/N/OK/17, 92/W/N/OK/17) nie wykazały przekroczeń w/w parametrów. Dodatkowo pobrano również próbkę wody z punktu Praszka ul. Powstańców Śl. 23, na zawartość żelaza, manganu i mętności (przebadane parametry również nie wykazały przekroczeń).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

[Signature]
mgr inż. Jolanta Bala

Sprawę prowadzi :

Dawid Świdzki
Tel. 34 358 2684 (wew. 28)

Załączniki :

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.4460.5.1.2017.DŚ z dnia 07.03.2017 i 20.03.2017
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody nr 71/W/N/OK/17, 72/W/N/OK/17, 73/W/N/OK/17, 91/W/N/OK/17, 92/W/N/OK/17

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Burmistrz Praszki
2. a/a