



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Oleśno

sekr. tel. 34 358 26 84, fax 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@pis.gov.pl

http://www.psse.olesno.info.pl

IT-I. 630.72.2020
HK.4460.4.6.2020.KW

Oleśno, dn. 08 grudnia 2020r.



Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„GOSKOM” sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 23
46-320 Praszka

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59 z późn. zm.);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanego sprawozdania z badań próbki wody z dnia 20.11.2020r. nr 453/W/S/OK/20 pobranej w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Strojcu, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o. o. w Praszce

stwierdza


przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 17.11.2020r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o. o. pobrało w ramach kontroli wewnętrznej próbkę wody do spożycia z sieci wodociągowej w Strojcu. Miejscem pobierania próbki była Proсна 11

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono w punkcie SUW – (woda uzdatniona) obecność bakterii grupy coli w ilości 8jtk/100 ml. Powyższych przekroczeń nie odnotowano natomiast na sieci w wodzie u konsumenta. W dniu 23.11.2020r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o.o. pobrało ponownie próbkę wody do badań z punktu SUW – woda uzdatniona gdzie nie odnotowano przekroczeń.

W związku z powyższym woda dostarczana konsumentom **spełnia wymagania** określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie przypomina, że zgodnie z § 6 pkt 2 ppkt c Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U.2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi w przypadku przekroczeń wartości parametrycznych bakterii grupy coli < 10 jtk/100ml zarządca lub właściciel ujęcia wodociągowego ma obowiązek poinformowania państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o powyższych przekroczeniach w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia sporządzenia sprawozdania z badań jakości wody.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Oleśnie
KIEROWNIK
Działu Epidemiologii

mg Teresa Zółtaszek

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Praszk, Plac Grunwaldzki 13, 46 – 320 Praszk

Sprawę prowadzi :

Kamila Węglowska, Tel. 34 358 2684 (wew. 28)