



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

HK.90820.5.5.2024.AK

Olesno, dn. 09 sierpnia 2024r.

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„GOSKOM” sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 23
46-320 Praszka**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy przesłanych sprawozdań z badań próbek wody o numerach: 288/W/S/OK/24, 289/W/S/OK/24 oraz 290/W/S/OK/24 z dnia 22.07.2024r., pobranych w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego w Kowalach, zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o. o. w Praszce

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 10.07.2024r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o. o. pobrało w ramach kontroli wewnętrznej trzy próbki wody do spożycia z wodociągu sieciowego w Kowalach. Miejscami pobierania próbek wody były: SUW – woda uzdatniona, Praszka ul. Powstańców Śląskich 23 oraz Przedmość ul. Główna 22. Ponadto pobrano dwie próbki wody surowej.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Z uwagi na podwyższony poziom mętności wykazany w punkcie poboru SUW - woda uzdatniona wynoszący 1,3 NTU (zalecany zakres to wartość 1,0 NTU), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie prosi o zwrócenie uwagi na ten problem. Woda o wysokiej

mętności może utrudniać skuteczną dezynfekcję wody i pobudzać wzrost bakterii. Dlatego zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody zarówno pod względem mikrobiologicznym jak i organoleptycznym.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Oleśnie

mgr inż. Izabela Pietrzak

Signed by /
Podpisano przez:

Izabela Pietrzak

Date / Data:
2024-08-09
14:02



Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości: (ePUAP)

1. Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13, 46 – 320 Praszka

Sporządziła:

Agnieszka Kapala, Tel. 34 358 26 73 (wew. 28)