



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

HK.90820.5.6.2024.MDN

Olesno, dnia 19 września 2024 r.

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
„GOSKOM” sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 23
46-320 Praszka**

Okresowa ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 416);
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757);
- § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody z dnia 10.09.2024 r. od nr 457/W/N/OK/24 do nr 460/W/N/OK/24 pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody z wodociągu sieciowego w Kowalach zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „GOSKOM” sp. z o.o. w Praszce

stwierdza

przydatność wody do spożycia w zakresie parametrów zbadanych organoleptycznie, fizykochemicznie i bakteriologicznie w w/w wodociągu sieciowym.

W dniu 02.09.2024 r. pobrano do badań 4 próbki wody do spożycia z sieci wodociągowej w Kowalach. Miejscami pobierania próbek wody były: SUW- woda uzdatniona, Praszka ul. Piłsudskiego 43 (pomieszczenie gospodarcze – kran), Kowale ul. Szkolna 1 (kuchnia – kran) oraz Gana 28 (kuchnia – kran).

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom spełnia wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNIE

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno

sekr. tel. 34 358 26 73

e-mail: psse.olesno@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-olesno>

Z uwagi na podwyższony poziom mętności wykazany w punkcie poboru SUW - woda uzdatniona, który wynosił 1,1 NTU (przy zalecanym zakresie wartości mętności do 1,0 NTU), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie prosi o zwrócenie uwagi na ten problem. Woda o wysokim poziomie mętności może utrudniać skuteczną dezynfekcję, a także pobudzać wzrost bakterii. Z tego powodu zaleca się, aby mętność wody była utrzymywana na możliwie najniższym poziomie ze względu na jej znaczenie dla jakości wody zarówno pod względem mikrobiologicznym, jak i też organoleptycznym.

ZASTĘPCA

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO

Inspektora Sanitarnego w Oleśnie

mgr inż. Marzena Krzemińska

Signed by /
Podpisano przez:

Marzena
Krzemińska

Date / Data:
2024-09-19 14:50

Załączniki: (dla P.P.U „GOSKOM” sp. z o.o. w Praszce)

1. Kserokopia protokołu z pobierania próbek wody nr HK.90820.5.6.2024.MDN
2. Kserokopie sprawozdań z badań wody od nr 457/W/N/OK/24 do nr 460/W/N/OK/24

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości: (ePUAP)

1. Burmistrz Praszki, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka

Sporządziła:

Milena Donoso Nadeau - tel. 34 358 26 73 (wew. 28)