

GPRR.IV.271.8.2012

### Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko – Orlik 2012.**

Na podstawie art. 38 ust 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759, ze zmianami) odpowiadając na skierowane do Gminy Praszka zapytanie dotyczące treści SIWZ uprzejmie informuję jn.:

Pytanie wykonawcy:

W związku z analizą dokumentacji przetargowej dotyczącej ww. przetargu zwracamy się z zapytaniem dotyczącym wypełnienia granulatem trawy syntetycznej.

Jaki rodzaj granulatu należy zastosować jako wypełnienie sztucznej trawy zakładając, że „wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labas Ltd.”

**Odpowiedź:**

Należy zastosować granulaty typu EPDM, posiadający odpowiednie certyfikaty /atesty środowiskowe (Labosports, ISA – Sport lub Sports Labs).

Ponadto granulaty powinny posiadać następujące cechy:

- frakcję 1,0 – 3,0 mm,
- > 20 % zawartości kauczuku,
- ciężar nasypowego granulatu ok. 650 kg/m<sup>3</sup>.

Z up. BURMISTRZA

  
Danuta Janikowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA