

GPRR.IV.271/1/2013

Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gana, Rozterk i Praszka ul. Szosa Gańska. II etap – miejscowość Gana.

W oparciu o art. 38 ust. 1,2 Prawa zamówień publicznych odpowiadając na skierowane do Gminy Praszka zapytania dotyczące treści SIWZ uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie wykonawcy:

1. Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odp. Tak.

2. W myśl art. 8 ust 5 Ustawy o systemie zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodnie z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odp: Tak, o ile dany wyrób budowlany tego wymaga. Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności przedmiotowe oświadczenia będzie wymagane od wykonawcy na etapie realizacji budowy inwestycji.

3. Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złączowych studni z zaworami napowietrzno-odpowietrzającymi na równoważne studzienki/ kolumny umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odp: Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii. Roboty muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową.

4. Czy zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złączowych studni na rurociągu tłocznym na równoważne studzienki/ kolumny czyszczakowi umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odp: Zamawiający nie przewiduje zmiany technologii. Roboty muszą być zrealizowane zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego profili dla zlewni przepompowni P3 i P4.

Odp: Profile dla zlewni P3 i P4 zamieszczono na stronie www.praszka.pl

6. Prosimy o umieszczenie na stronie zamawiającego uzgodnień z zakładem Energetycznym i Powiatowym Zarządem Dróg

Odp: Uzgodnienia zamieszczono na stronie www.praszka.pl

7. Prosimy o wyjaśnienie jaki kosztorys należy załączyć do oferty – szczegółowy czy uproszczony

Odp: Do oferty należy załączyć kosztorys uproszczony.

8. Zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej – pkt.3.2. warunki hydrogeologiczne – swobodne zwierciadło wody gruntowej w miejscowości Gana występują od 1,0 m do 3,0 m p.p.t, a w rejonie rzeki Wyderki i jej dopływów od 0,3 m do 1,0 p.p.t. W kosztorysie na odwodnienie przewidziano tylko 160 sztuk igłofiltrów i 40 godzin pompowania.

Prosimy o wyjaśnienie czy odwodnienie wykopów zostanie rozliczone powykonawczo na podstawie dziennika pompowań potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odp: Wszystkie roboty będą rozliczane kosztorysem powykonawczym (zgodnie z zapisami w projekcie umowy), również odwodnienie wykopu na podstawie faktycznego zakresu wykonania.

9. Prosimy o umieszczenie dokumentacji geologicznej dla w/w zadania.

Odp: Dokumentacja geologiczna zamieszczona na stronie www.praszka.pl.

10. Jakie należy wycenić studnie DN 1000, betonowe czy z tworzywa? Projekt dopuszcza betonowe lub z tworzywa, w przedmiarze są uwzględnione betonowe. Prosimy o jednoznaczne określenie, z jakiego materiału mają być studnie dn 1000.

Odp: Należy uwzględnić studnie betonowe.

11. Prosimy o umieszczenie projektu odtworzenia nawierzchni asfaltowych, organizacji ruchu

Odp: Zamawiający nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni asfaltowych. Roboty te należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem robót a rozliczone zostaną powykonawczo.

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu. Koszty te Wykonawca musi skalkulować w kosztorysie ofertowym uwzględniając je w pozycjach: „zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym”.

12. Prosimy o umieszczenie uzgodnień z zarządcami dróg (wojewódzkie, powiatowe, gminne)

Odp: Zamieszczono na stronie www.praszka.pl

13. Prosimy o umieszczenie decyzji, uzgodnień z Zakładem Gazowniczym, Zakładem energetycznym,

Odp: Zamieszczono na stronie www.praszka.pl.

BURMISTRZ

Jarosław Tkaczyński