

Praszka, 2013-07-03

GPRR.IV.271/10/2014

**ZAPYTANIA Z WYJAŚNIENIAMI  
ZMIANA SIWZ**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Praszce.

W oparciu o art. 38 ust. 1,2 i ust 4 Prawa zamówień publicznych odpowiadając na skierowane do Gminy Praszka zapytania dotyczące treści SIWZ uprzejmie wyjaśniam:

**Pytania wykonawców:**


W dziale „Projekt Architektoniczno –Budowlany” – część projektowa pkt 9: Wyprawa tynkarska podano tynk silikatowy jako tynk na całości docieplanych ścian powyżej poziomu cokolu. Z kolei w załączonym kosztorysie nakładczym poz. od 42 do 49 przyjmuje się wykonanie tynków akrylowych. Proszę o wyjaśnienie jaki tynk należy przyjąć do wyceny.

**Odp. Do wyceny należy przyjąć tynk akrylowy zgodnie z kosztorysem nakładczym.**

2. Proszę o podanie kolorystyki kostki brukowej betonowej przeznaczonej do ułożenia wokół budynku.

**Odp: Kolorystyka kostki brukowej: naturalny szary beton.**

Z up. BURMISTRZA

  
Danuta Janikowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA